

Sisäilmäkysely: alakoulujen raportti

		Liian kuuma			Liian kylmä			Tunkkainen tai huono ilma						
		N	n	%	N	n	%	N	n					
ÄHTÄRI 2018	Otsonkoulu B -siipi (aurr)	107	2	2	107	9	8		107	12				
	Myllymäen koulu (hhqd)	29	1	3	29	3	10		29	1				
	Otsonkoulu E-siipi (bhre)	75	4	5	75	3	4		75	6				
	Koulutien rivitalot (riul)	31	1	3	31	0	0		31	0				
		Tunkkainen tai huono ilma			Epämiellyttävä haju			Pölyisyys tai likaisuus			Melu			
		%			N			n			%			
ÄHTÄRI 2018	Otsonkoulu B -siipi (aurr)				11	107	3	3	107	1	1	107		
	Myllymäen koulu (hhqd)				3	29	4	14	29	2	7	29		
	Otsonkoulu E-siipi (bhre)				8	75	2	3	75	2	3	75		
	Koulutien rivitalot (riul)				0	31	0	0	31	0	0	31		
		Melu		Luokan rauhattomuus										
		n	%	N	n	%								
ÄHTÄRI 2018	Otsonkoulu B -siipi (aurr)	15	14	107	13	12								
	Myllymäen koulu (hhqd)	6	21	29	4	14								
	Otsonkoulu E-siipi (bhre)	17	23	75	15	20								
	Koulutien rivitalot (riul)	5	16	31	7	23								