

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Hakkarin koulu

HAKKARIN KOULUN MUSIIKKILUOKAN SEURANTATUTKIMUS TULOKSET JA MUUT JATKOTOIMENPITEET

Musiikkiluokassa tehtiin seurantatutkimuksia maaliskuussa 2019, tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tehtyjen sisäilman laatua parantavien korjaustoimenpiteiden onnistumista sekä arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen sisältö

Seurantatutkimukset sisälsivät aistinvaraisen yleistarkastuksen, alapohjan pistokoeluontoisen pintakosteuskartoituksen, tiiveystarkastelun merkkiainemenetelmällä, kuitunäytteen ja sisäilman mikrobimittauksen.

Tutkimuksen havainnot

- pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja
- merkkiainetutkimuksen perusteella musiikkiluokan ulkoseinissä havaittiin yksittäisiä epätiiveyskohtia
- kuitunäytteessä ei havaittu toimenpiderajan ylittäviä kuitupitoisuuksia
- sisäilman mikrobinäytteen tulos oli tavanomainen, sisäilmassa ei havaittu kosteusvaurioita indikoivia mikrobeja

Tehdyt korjaukset

- ulkoseinässä havaitut epätiiveyskohdat tiivistettiin keväällä, samalla tiivistettiin lattiarakenteessa olevan viemärintarkastuskaivon kansi ilmatiiviiksi

Muiden tilojen seurantatutkimukset

Seurantatutkimukset sisältävät aistinvaraisen yleistarkastuksen, alapohjan pistokoeluontoisen pintakosteuskartoituksen, tiiveystarkastelun merkkiainemenetelmällä ja/tai lämpökuvauksella, paine-ero- ja olosuhdemittauksia, kuitunäytteitä (5 kpl) ja sisäilman mikrobimittaukset (5 kpl). Tutkimukset tehdään ensi talven aikana.

TTL:n kysely

TTL:n sisäilmastokysely uusitaan ensi vuodenvaihteessa.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.