
Suininlahden koulun sisäilmatyöryhmän tiedote koulun käyttäjille

Suininlahden koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 7.9.2026. Sisäilmatyöryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on arvioida käyttäjäpalautteen ja tutkimustiedon avulla koulun sisäilman laatua ja sisäilmaan liittyvien toimenpiteiden tarpeellisuutta. Työryhmä kokoontuu 2–4 kertaa lukuvuoden aikana. Työryhmän kokoontumisen jälkeen toimitetaan tiedote koulun henkilöstölle, oppilaille sekä huoltajille.

Sisäilma

Ajankohtaista sisäilmasta

- Koulun alkamisen jälkeen sekä henkilökunnalta, että useilta oppilailta on tullut havaintoja sisäilmaan liitetystä oireilusta. Kesälomien jälkeen oireilu liitetään selvästi koulun vanhoihin tiloihin. Viipaleessa on tehty havaintoja mm. kuivasta sisäilmasta.
- Ulkovälituntien pitäminen auttaa sisäilman pysymistä raikkaampana. Välituntien aikana tilat ehtivät paremmin tuulettua ja raitis ulkoilma parantaa vireyttä.
- Luokkien ikkunoita suositellaan pidettäväksi auki välituntien aikana tuuletuksen parantamiseksi. Ikkunoiden avaaminen ei vaikuta ilmanvaihdon toimintaan.

Sisäilmahaittailmoitus

- Henkilöstö tekee sisäilmahaittailmoituksen Wpro-järjestelmän kautta. Ilmoitukseen tulee kirjata tilassa havaittu sisäilmaan tai olosuhteeseen liittyvä puute tai haitta. Ilmoitukseen ei tule laittaa tietoja oireilusta tai muista terveystiedoista, vaan niistä tehdään erikseen työturvallisuusilmoitus.

Kesän 2026 tehdyt toimenpiteet

Ilmanvaihto

Liikuntasalin ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja ilmamäärät mitattu. Mittauksissa havaittiin, että yläsalin ilmamäärä on 487 l/s suunniteltua alhaisempi ja alasalin ilmamäärä on 503 l/s suunniteltua alhaisempi. Nykyisten ilmamäärien mukaan on määritelty tilojen uudet maksimihenkilömäärät: yläsali 85 henkilöä ja alasali 215 henkilöä.

Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimien suodattimia on vaihdettu ja näiden vaihtovälejä tullaan tihentämään nykyisestä 6 kk vaihtovälistä.

Muut ajankohtaiset asiat

- Syksyllä ulkoilman suhteellinen kosteus nousee ja muutoksen voi huomata myös sisäilman laadussa. Erityisesti aamulla suhteellinen kosteus voi olla hyvin korkea, jopa yli jopa 90 %, mikä voi saada ilman tuntumaan raskaalta.
- Pakkasjaksolla sisäilman kuivuus voi aiheuttaa mahdollisia ärsytysoireita, kuten silmien kuivumista.
- Sisäilman olosuhteita tullaan seuraamaan mittauksin (CO₂, VOC, lämpötila ja kosteus).
- Neuvontaa ja hoitoa vaativassa oireilussa henkilöstö voi olla yhteydessä työterveyshoitoon ja oppilaat/huoltajat kouluterveydenhoitoon.

Siilinjärvellä 7.9.2026

Mervi Pulkkinen, rehtori
Anna-Kaisa Laesharju, apulaisrehtori
Jani Piironen, työsuojeluvaltuutettu
Saija Rahkonen, työsuojelupäällikkö
Tiina Aarni, ympäristöterveystarkastaja
Markus Pörsti, työterveyshuollon erikoislääkäri
Jenni Turunen, kouluterveydenhoitaja
Jukka Kellokumpu, toimitilapäällikkö
Jussi Piekiäinen, LVI-asiantuntija
Arja Lipponen, palvelupäällikkö, puhtauspalvelut
Sirpa Kurki, ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja