

Työpaikan turvallisuuskävelyn tarkistuslista

Päivämäärä: _____

Osallistujat: _____

Vastaa seuraaviin väittämiin oman arviosi mukaan ja rastita sopivin vaihtoehto. Lopussa olevaan Selvitys-kohtaan kirjoita tarkennuksia puutteista ja korjaustoimenpiteistä. *Jos jokin kohta ei kosketa kiinteistöä voit ohittaa sen.*

TURVALLISUUSKULTTUURI	Kyllä	Osittain	Ei
Pelastussuunnitelma on päivitetty ja ajantasainen.			
Henkilöstö on perehdytetty pelastussuunnitelmaan.			
Toimintaohjeet hätätilanteita varten on esillä.			
Turvallisuusvastaava(t) on nimetty.			
Henkilöstö tietää kokoontumispaikan sijainnin.			
Henkilöstö osaa toimia tulipalotilanteessa ja on koulutettu alkusammutukseen ja poistumiseen.			
Henkilöstö tietää miten ja minne turvallisuushavainnoista ilmoitetaan.			
Henkilöstö tietää oman toiminta-alueensa palo-osastojen rajat.			
Selvitys:			

ULKOALUE	Kyllä	Osittain	Ei
Osoitemerkinnät näkyvät hyvin ja ovat valaistut. <i>Tarkista osoitemerkinnän näkyvyys tielle asti.</i>			
Pelastustielle ei ole asetettu estettä, kuten ajoneuvoa, istutuksia tai pihakalusteita. <i>Pelastustien minimileveys on 3,5 m.</i>			
Piha-alueella liukastumisen tai kompastumisen riski on huomioitu ja ehkäisty. <i>Huomioi hiekoitus ja maantasoerot.</i>			
Ulkovalaistus on riittävä.			
Roska-astiat on sijoitettu etäälle rakennuksesta tai niihin pääsy lukittu.			
Rakennuksen seinustalla ei säilytetä palavaa materiaalia.			
Tupakointia varten on kannellinen metalliastia tai tupakointi on kokonaan kielletty kiinteistön alueella.			
Pihassa ja pysäköintialueella liikkuminen on turvallista.			
Selvitys:			



PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS	Kyllä	Osittain	Ei
Poistumisreitit ovat esteettömät ja siistit.			
Poistumiseen käytettävät ovet ovat sisäpuolelta avaimetta avattavissa.			
Poistumisreitit on merkitty näkyvästi ja valaistut poistumisopasteet toimivat.			
Käsisammuttimet ja pikapalopostien tarkastukset ovat voimassa.			
Alkusammutuskaluston on helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa (edessä ei ole tavaraa).			
Sammutuspeitteet on kiinnitetty seinälle.			
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovien sulkeutumista ei ole estetty esimerkiksi naruilla tai tavaroilla.			
Valaisimet syttyvät ja palavat ilman häiriöitä (vilkkuminen, ylikuumeneminen, hajut, äänet).			
Läpiviennit palo-osastojen välillä ovat tiiviit.			
Kulkureiteillä on hyvä pito ja niillä ei ole korkeita kynnyksiä (ml. matot).			
Suojaetäisyydet kuumista laitteista palaviin materiaaleihin on riittävät.			
Sähkölaitteet ja niiden johdot ovat ehjiä. Tiloissa ei ole ketjutettu jatkojohtoja toisiinsa.			
Selvitys:			

TURVALLISUUSTEKNIikka	Kyllä	Osittain	Ei
Palovaroittimet on testattu.			
Paloilmaisimet ja sprinklerisuuttimet näyttävät puhtailta (huomioi keittiössä ja pesutiloissa rasva- ja pölykertymät).			
Sprinklerin suuttimien ympärillä on riittävästi vapaata tilaa (erityisesti varastotiloissa tarkastettava asia).			
Ilmastoinnin hätäseis-painike on merkitty ja sen sijainti henkilökunnan tiedossa.			
Sähkön pääsulku on merkitty ja sen sijainti henkilökunnan tiedossa.			
Veden pääsulku on merkitty ja sen sijainti henkilökunnan tiedossa.			
Sähköpääkeskus on merkitty ja sen sijainti henkilökunnan tiedossa.			
Sähköpääkeskuksessa ei säilytetä ylimääräistä palavaa materiaalia.			
Paloilmoitin- tai poistumispainikkeet ovat helposti havaittavissa.			
Selvitys:			