

27.03.2017

Nro 67834

## NEUVOTTELUMUISTIO

**Aika** 23.3.2017 klo 13.00  
**Paikka** Kotkan Lyseon lukio  
**Läsnä** työsuojelupäällikkö Tommy Larvi, pj.  
rehtori Mette Godenhjelm.  
henkilöstön edustaja Nina Salmi  
kiinteistönhoitaja Kimmo Günther  
työsuojeluvaltuutettu Harri Holopainen  
terveystarkastaja Risto Karnaattu

**Asia** **Kotkan Lyseon lukion sisäilmaryhmän kokous 23.3.2017**

### Neuvottelussa todettiin seuraavaa:

1. Kolme opiskelijaa on ilmoittanut oireilusta, mutta sisäilmaan liitettyjä poissaoloja ei ole ollut. Kahdesta luokasta on poistettu ilmoitustaulut. Toimenpiteellä ei ollut vaikutusta koettuun oireiluun. Henkilökunnasta huoneessa A 130 on koettu oireilua. Neuvottelun aluksi tutustuttiin huoneen A 130 olosuhteisiin. Huoneen olosuhteita heikentäväksi tekijäksi arvioitiin liian lämmin tuloilma, jonka vuoksi raitis ilma ei laskeudu riittävästi huoneen oleskeluvyöhykkeelle.

### Toimenpiteet:

2. Huoneen A 130 tuloilman lämpötila lasketaan alle 20 C ja toimenpiteen vaikutusta oirentuntemuksiin seurataan. Terveystarkastajan toimesta huoneen vanhasta laskeutuneesta pölystä otetaan näyte pölyn koostumuksen selvittämiseksi.
3. Globus-talon kellarikäytävän ulkoseinässä oleva kosteusvaurio korjataan kesätaun aikana. Tällä hetkellä rakennepinta on tarkoituksella avoin rakenteen kuivumiseksi. Kosteusvaurio aiheutui ulkopuolisen syöksytorven liitoksen vuodosta. Globus-talon sisäkattoja maalataan kesätaun aikana.
4. Sisäilmaryhmän seurantakokous pidetään tarpeen mukaan.



Risto Karnaattu  
muistion laatija

**Jakelu** läsnä olleet,  
toimitilapäällikkö Tero Huusko  
isännöitsijä Sirpa Aalto  
opetustoimenjohtaja Juha Henriksson