

Katselmus Hatsalan klassillisella koululla, osoitteessa Opistotie 5

Aika	15.1.2021 klo n. 8.30-10.30
Läsnä	<p>Koulun edustajat: Jaana Kujala, rehtori Aino Hakola-Pekkarinen, opettaja Juhapekka Tuomainen, suojelujohtaja</p> <p>Muut osallistujat: Minna Laurinen, rakennusterveysasiantuntija Susanna Haatainen, rakennusterveysasiantuntija Tuomas Oinonen, työsuojeluvaltuutettu Santtu Laitinen, ympäristöterveystarkastaja</p>
Perustiedot	Katselmuksen tavoitteena oli arvioida Hatsalan yläkoulun sisätilojen olosuhteita sekä keskustella sisäilmatilanteesta. Katselmuksen aikana oli ns. pakkasjakso. Katselmuksen järjestämisestä oli keskusteltu mm. sisäilman tarkastusryhmän kokouksessa.
Tehdyt havainnot:	<p>E-rakennus:</p> <ul style="list-style-type: none">- katselmoitujen tilojen (biologia, fyke-luokat) sisäpuolisissa rakenteissa tai yleisilman laadussa ei selvästi normaalista poikkeavaa- luokkatiloissa edelleen vanhaa irtaimistoa (mm. opetustauluja, vanhoja kirjoja yms., voivat aiheuttaa tunkkaista hajua/oireita)- ilmanpuhdistimet toiminnassa (huollettu kesällä)- siisteystaso pääosin kunnossa, biologian luokassa kaappien alla roskea <p>Päärakennus:</p> <ul style="list-style-type: none">- katselmoitujen tilojen sisäpuolisissa rakenteissa tai yleisilman laadussa ei selvästi normaalista poikkeavaa- kuvaamataidon moottoritien puoleisen varapoistumistien eteisessä oli tunkkaista hajua, joka tulee todennäköisesti talon rakenteista, kyseinen tila ei ole oleskelualueella (oven tiivistäminen kuitenkin aiheellista)- kuvaamataidon opetustilassa irtaimistoa, josta itsessään voi aiheutua pölyä, hajua tai hankaloittaa siivousta- havaittiin hieman irtoroskaa mm. patterien alla- oppilaskenkien säilytys tapahtuu luokassa (näille voisi järjestää kenkätelineet tms. käytävälle)
Toimenpiteet	<p>Kuvaamataidon luokan varapoistumistien ovi on aiheellista tiivistää.</p> <p>Siivoustasossa havaitut epäkohdat on aiheellista huolehtia kuntoon.</p>

Vanhaa irtaimistoa on edelleen suositeltavaa poistaa tai siirtää säilytykseen pois luokista (mm. vanhat tunkkaiset opetustaulut ja kirjat, jotka eivät liene välttämättömiä opetukselle?).

Ruokalarakennus on kiinteistön uusiin rakennus, jota voitaisiin käyttää esim. E-rakennuksen sijaan teoriaopetuksessa. Toiminnanharjoittajan on suositeltavaa järjestää sinne tarvittavat varusteet.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/94) 1, 26, 45§

Terveydensuojeluasetus (1280/94) 15, 17 §

Asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/15)



Santtu Laitinen
ympäristöterveystarkastaja
044 718 2288

Tiedoksi

Sähköpostilla:

paikalla olleet

Kasvun ja oppimisen palvelualue
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto