Kuopion kaupunki
Sisäilman tarkastusryhmä 7.10.2026 Julkinen

Hatsalan klassillinen koulu, sisäilmatarkastusryhmän kokous nro 23

Aika	7.10.2026 klo 13
Paikka	Teams-kokous
Osanottajat	Heikki Pulkkinen, rehtori Mikko Stranden, virka-apulaisrehtori (poissa) Tuija-Liisa Ollikainen, kouluterveydenhoitaja Satu Tiihonen, työterveyshoitaja Saija Kekäläinen, työsuojeluvaltuutettu Heikki Kallunki, ympäristöterveystarkastaja Terhi Kinnunen, ISS, laitoshuollon esihenkilö Simo Hiltunen, asiakkuuspäällikkö Minna Laurinen, Tilapalvelut, rakennusterveysasiantuntija Susanna Haatainen, Tilapalvelut, rakennusterveysasiantuntija

1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Susanna Haatainen ja sihteeri Saija Kekäläinen. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02

2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellinen muistio.

3. Tilannekatsaus

Tilankäyttäjät
Rehtori kertoo, että kansalaisopistolta on saatu kaksi luokkatilaa lisää käyttöön. Nyt siellä on kolme luokkaa käytössä. Sisäilmassa ei ole ollut muutosta. Muutama sisäilmailmoitus on syksyllä tullut. Ilmoitukset ovat liittyneet iv-konehuoneeseen, ja toimenpiteet ovat parantaneet tilannetta. Oppilaiden osalta tilanne ennallaan. Rehtori esittelee henkilöstön sisäilmakyselyn tuloksia. On koettu, että siivouksen taso on parantunut. Sisäilma koetaan huonoksi. E-rakennus on huonoin sisäilman laadun puolesta. Noin puolet käyttäjistä kokee sisäilmapuhdistimista olevan hyötyä. Tilat ovat tehokkaassa käytössä. Kansalaisopistolta ei ole kuulunut mitään tiloihin liittyen.

Työterveyshuolto
Työterveyslääkäri Thomas Zeiler kertoo, että viimeisen kokouksen jälkeen on ollut seitsemän hengitystieoireilun takia lääkäriin hakeutunutta työntekijää. Maaliskuusta tähän syksyyn ei ole tullut sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja.

Kouluterveydenhuolto
On ollut muutamia yhteydenottoja liittyen päänsärkyyn, iho- tai silmäoireiluun. Erilaisilla järjestelyillä on tilanteessa helpotettu nuoren asiaa. Oirepäiväkirjan täyttäjillä on ollut lieviä oireita, joita on helpotettu kipulääkkeillä.

Ympäristöterveydenhuolto
Heikki Kallunki kertoo, että ympäristöterveydenhuoltoon ei ole tullut yhteydenottoja huoltajilta.

Siivous
Terhi Kinnunen kertoo, että saippua-annostelijoita on ollut rikki. Tilanne kokonaisuudessaan siivouksen suhteen hyvä. Yläpölyt poistetaan vähintään kuusi kertaa vuodessa. Siivouksen tasoa on pystytty nostamaan. Käytävien puhdistuksessa on haasteita, joita yritetään ratkoa.

Työsuojelu
Saija Kekäläinen kertoo, että hän on ollut mukana sisäilmakatselmuksella. Suoria yhteydenottoja ei ole tullut.

Tilapalvelut

Sisäilmailmoitukset:

17.2.2026	E-rakennus, F3	Silmät kuivuvat, hengitystieoireita	E-rakennuksen (02) ja päätalon (20A, 22 ja 05) IV:tä tarkastettu helmikuussa 2026
10.3.2026	21b (115)	Hajut	ilmoitustaulujen poisto
20.8.2026	C-rakennus (pahin tila luokka 31)	"mummolan haju"	IV-selvittelyt, 21.8. Retermia on tukossa → Retermia putsattu ja iv-kone jälleen asetuksissa.
26.8.2026	D-osa, ”pahin tila luokka 20B”	Haju	Pyydetty kiinteistöhoitajaa ja kiinteistövalvomoa tarkastamaan kohteella ilmanvaihtojärjestelmää mm. puhtautta sekä painesuhteita. ei löytynyt poikkeavuutta ja painesuhteet normaalit *(20b ulos 0-+2 Pa, tulo 130 l/s, poisto 120 l/s, tuloilmaa*

			suunnattu alaspäin. Vakkien pisteet-kin päivittyvät normaalisti ja suodatti-met puhtaat.)
29.9.2026	C-rakennus (pa-hin tila luokka 32)	tunkkainen ja heikoksi koettu IV	

Muut asiat:

- 3.12.2025 kansliaan viety sisäilmapuhdistin
- 25.3.2026 apulaisrehtorin tilaan viety sisäilmapuhdistin
- 27.4. ja 30.4.2026, Hatsalan koulun ruokala. Ilkivaltaa poikien wc-tilassa. Vettä latti-alla
- elokuu 2026, palvelupyyntönä ex-ruokalan sisäikkunoiden kalvotus turvallisuusasia ja pihan koripallotelineen vauriot purunpoistoautolla
- 8/2026, palvelupyyntönä A-osan betoniset ulkoportaan huonokuntoiset, turvallisuus-korjaus viimeistään viikolla 42
- 17.9.2026 Kuvaamataitoluokan 102 palaneen haju, päivystyskäynti. Valohimmentimen palo.
- viikko 42 Asbesti ja haitta-ainekartoitus tulevaa purkua varten (Sitowise ja ISS)
- Ilmanpuhdistimet jatkavat kohteessa 31.5.2027 saakka
- Rakennuksen elinkaari on lopussa ja suurempia korjauksia ei rakennukseen enää tehdä. Akuutit viat ja korjaustarpeet hoidetaan mahdollisimman nopeasti.

4. Tarkastusryhmän arvio sisäilmatilanteesta
Tarkastusryhmä esittää arvionaan, että toiminta Hatsalan koululla voi jatkua.

Tilanne vaatii jatkuvaa seurantaa ja jatkossakin on käytössä ”nopean toiminnan joukot” eli yhteistyöllä sekä nopealla reagoinnilla puututaan epäkohtiin ja havaittuihin puutteisiin.

5. Jatkotoimenpiteet
Uudisrakennuksen rakentaminen Mölymäellä on käynnissä. Hatsalan koulu menee väistöön Minna Canthin koulun uuteen rakennukseen.

Yhteydenotot terveydenhoitoon edelleen tärkeitä oireilutilanteissa.

Akuutit viat ja korjaustarpeet hoidetaan mahdollisimman nopeasti. Rakennusten kunnosta pidetään huolta tehostetulla ylläpitonäkökulmalla.

Hatsalan koulua ei enää käytetä majoitustoimintaan. Simo Hiltunen kertoo, että hankesuunnitelma on käynnissä. Tarkoitus on saada keväälle kilpailutukset käyntiin. Sähköpöydät lähtevät aikanaan jatkokäyttöön ja teknisen työn tiloista lähtee jotakin kouluille. Kaikki muu poistoon. Ensi vuonna vanha koulu puretaan.

6. Viestintä
Muistio tulee koulun kotisivulle.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50
Tämä oli viimeinen Hatsalan koulun sisäilman tarkastusryhmän kokous.