

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Aika 13.9.2019
Paikka Sääksjärven koulu, Tampereentie 422, 33880 Lempäälä
Läsnä tilapalvelupäällikkö Timo Kujanpää, ilmanvaihtoasiantuntija Janne Jokiharju/Peltisepänliike Jokiharju ja terveystarkastaja Markku Mäkiranta

Tarkastus koski lähinnä luokkaa 1024 josta oppilaan vanhempi on ollut yhteydessä terveystarkastajaan 10.9.2019. Tarkastuksessa todettiin seuraavaa:

- Luokka 1024 (JOPO) sijaitsee koulurakennuksen noin vuonna 1997 rakennetussa osassa eikä se ole yhteydessä (ei yhteistä seinää) alkuperäiseen 50-luvulla rakennettuun siipeen. Alkuperäinen siipi on poistettu käytöstä kosteus- ja homevaurioiden takia kesällä 2019.
- Käytöstä poistettu siipi on eristetty muusta koulusta sulkemalla rakennusosien väliset ovet (4 kpl) ilmatiiviisti molemmissa kerroksissa. Ilmatiiveys on varmistettu mittauksin (Asua Group Oy:n 23.8.2019 päivätty merkkiainekoeraportti).
- Käytöstä poistetussa siivessä on oma erillinen ilmanvaihtokone eikä ilmanvaihtokanavisto ole yhteydessä muuhun koulurakennukseen. Ilmanvaihto on koko koulussa juuri säädetty suunnitteluarvoihin. Käytöstä poistettu siipi on jo nyt alipaineinen muuhun kouluun nähden ja alipaineistusta sovittiin vielä lisättäväksi 30.9.2019 mennessä, koska se voidaan melko helposti tehdä iv-koneen hihnapyörän kokoa muuttamalla. Tällä menettelyllä varmistetaan, että käytöstä poistetusta osasta ei kulkeudu missään olosuhteissa ilmaa ja epäpuhtauksia muuhun koulurakennukseen.
- Luokka 1024 oli tarkastushetkellä klo 8.30 tyhjä ja huoneilman lämpötila oli +20,8 °C. Huoneessa ei todettu poikkeavaa hajua tai sellaisia olosuhteita joista voisi aiheutua terveyshaittaa. Ilmanvaihto toimii normaalisti ja huoneessa on lisäksi ilmanpuhdistin. Tämän huoneen todettiin (aistinvaraisesti oviaukosta) olevan ylipaineinen käytävään nähden. Ylipaineisuus estää vuotoilman kulkeutumisen rakenteiden sisältä huoneilmaan.
- Koulurakennuksen olosuhteiden seurantaan laaditaan seurantaohjelma samalla, kun laajennusosan korjaussuunnitelma tehdään. Seuranta voi pitää sisällään mm. mittauksia ja näytteenottoa.

Johtopäätös Tarkastuksessa ei todettu luokassa 1024 sellaisia olosuhteita joista voisi aiheutua terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Suositeltavaa on, että tulevan seurantaohjelman mukaisia mittauksia ja/tai näytteenottoja tehdään myös luokassa 1024, 1031, 2020 ja 2028. Tiedote tuloksista on toimitettava henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille.

Markku Mäkiranta
terveystarkastaja
puh. 040-7799285
markku.makiranta@pirkkala.fi

Jakelu jussi.karjalainen@lempaala.fi, timo.kujanpaa@lempaala.fi,
tiia.levonmaa@lempaala.fi, auli.nevantie@lempaala.fi