

Tiivistelmä Kasurilan koulun Terveystarkastuksen tarkastuksesta, joka pidettiin 7.12.2022.

Tarkastukseen osallistui henkilöitä koululta ja koulu- sekä teknisestä toimesta, terveydenhuollosta ja työsuojelusta.

Raportin tarkastuksesta laati Siilinjärven terveystarkastaja Tiina Aarni. Tarkastus oli terveydensuojelulain 45 § sekä Siilinjärven ympäristöterveyspalvelujen valvontasuunnitelman mukainen säännöllisen valvonnan tarkastus.

1. KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kasurilan alakoulussa on noin 180 oppilasta ja henkilökuntaa on 14 henkilöä. Alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii esikoulu, jossa 18 oppilasta ja henkilökuntaa on 3 henkilöä. Edellinen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on tehty vuonna 2019.

Luokkatilat, jotka sijaitsevat nk. liikuntakäytävällä erotettiin (2020) muusta rakennuksesta. Käytävältä menevät ovet muurattiin umpeen. Uudet sisäänkäynnit järjestettiin ulkopuolelta uusien eteistilojen kautta, sekä lisättiin tuulikaappeihin ns. poistumistieovet.

Vanhan koulun remontoimattomista tiloista opetuskäytössä ovat liikuntasali ja teknisen työn luokka, ruokala ja keittiö ovat myös päivittäin käytössä. Iltapäiväkerho kokoontuu vanhan puolen kulma- ja keskiluokkaan.

Ilmanpuhdistimet on uusittu maaliskuussa 2021 ruokalaan, iltapäiväkerhon luokkaan ja kahteen viereiseen luokkaan.

D-oven eteistilaan on joululomalla vuonna 2020 lisätty ilmanvaihto ja kumimatto poistettu, kumimatto poistettu myös A-oven tuulikaapista. Tilalle on laitettu pestävät eteismatot.

Vanhan viipaleen ilmavaihtokoneistoa on huollettu ja lämmityspatterit vaihdettu lukuvuoden 2020-2021 aikana.

Kesäkuussa 2021 tehtiin ruokalatalaan tiivistyskorjauksia ikkunaseinälle ja aulan puolelle. Siivouskeskuksen, varaston ja sosiaalitalan lattioiden muovimatot poistettiin ja tilalle laitettiin klinkkerit. Ikkunat tiivistettiin.

Kesän 2021 aikana tekstiilikäsityöluokkaan lisättiin valaistusta ja säilytystilaa ja englannin luokkaan rakennettiin siivouskaappi.

D-oven eteisen tiivistysteipit uusittiin kesällä 2022 ja niiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti.

2. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Koulun tilat koetaan pääasiassa hyviksi ja toimiviksi. Esikoulu viipaleessa on koettu jonkun verran ilmanvaihtoon liittyviä ongelmia. Tässä rakennuksessa sekä käsityöluokassa on koettu oireilua. Käyttäjät kokevat vanhan puolen sekä esikouluviipaleen luokkatilojen sisäilman ajoittain tunkkaiseksi. Vanhalla puolella kahdessa luokassa sekä ruokalassa on ilmanpuhdistimet. Liikuntasalin sisäilma on aistinvaraisesti tunkkainen ja lievästi mikrobiperäinen.

3. PUHTAANAPITO

Siivoustyön mitoituksessa 9.12.2023 suurin osa tiloista todettiin siistiksi ja pintojen kunto hyväksi. Vanhassa viipaleessa pieniä puutteita ja käytöstä aiheutunutta kulumaa.

4. SUUNNITELTUJA JATKOTOIMENPITEITÄ

- Marraskuussa siivouksen laadullisessa tarkastuksessa suurin huomio yläpölyt, joiden siivousväliä tihennettiin.
- Tiivistyskorjauksia suositellaan iltapäivähoidon ja viereisten luokkien ulkoseinärakenteisiin.
- Yksi ilmanpuhdistaja tekstiilikäsityön luokkaan, koska siellä paljon lanka- ja kangaspölyä.
- Liikuntasalin kuntoa tutkitaan hiihtolomalla 2023 -> seuraava sisäilmatyöryhmä jo keväällä 2023.
- Liikuntasalin lattian mahdolliset korjauksia menevät kesälle 2024
- Kaikki ilmansuodattimet vaihdetaan vanhan viipaleen tiloihin.
- Tekstiilikäsityön luokan tuloilman lämpötilaa pudotetaan, jotta ilma vaihtuu paremmin.
- Kesällä 2023 poistetaan liikuntasalin näyttämön alapuolisen tilan lattian muovimatto.