


Yhtenäiskoulun ylipaineistaminen

Viimeisen viikon aikana ylipaineistuksen seuranta on jatkunut edellisten viikkojen tapaan. Mittauksissa ei ole normaalista poikkeavia tuloksia ollut havaittavissa tarkasteluvälillä 23.-30.8.2023 (kuva 1), lukuun ottamatta kuluvan viikon alussa ollutta voimakasta tuulta, **ra-jattu** kuvaajassa.

Kuten RTA Jouni Tissari lausunnossaan kirjasi paine-eroon vaikuttavista tekijöistä, saatiin tästä hieno esimerkki alkuviikon myräkän mukanaan tuomien voimakkaiden, jopa myrskylukemia sisältäneiden, tuulien myötä. Tuuliolosuhteet näkyivät selkeästi mittauksissa niin yli-, kuin alipaineipiikkeinä, mutta samaan aikaan ylipaineistus on pysynyt keskimäärin tavoitteellisen arvon (+5 Pa) yläpuolella. Tuuliolosuhteista huolimatta rakennuksen voidaan todeta, että ylipaineistus on ollut onnistunutta. Seuranta jatketaan jatkossakin samalla tavalla ja ilmi tulleisiin ongelmiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.



Kuva 1. (23.-30.8.2023)

Kuvaajaan on merkattu vaakaviikoin **punaisella +/-0 Pa** raja-arvo, sekä **vihreällä + 5 Pa** raja-arvo ilmaisemaan alipaineen rajaa sekä tavoitteellista ylipaineistuksen rajaa.

Koska ylipaineistus toistaiseksi on hyvin hallinnassa, tiedotteiden jakamisessa siirrytään jatkossa viikoittaisesta tiedottamisesta 2 krt/kuukausi sykliin.

MUKAVAA ALKANUTTA SYKSYÄ!