

Yhtenäiskoulun ylipaineistaminen


Viime tiedotteen julkaisusta on vierähtänyt tovi. Palvelinpäivitysten takia mittalaitteisiin ei saatu hetkeen yhteyttä. Katkoksesta huolimatta data on tallessa ja mittauksissa ei ole normaalia poikkeavia tuloksia ollut havaittavissa tarkasteluvälillä 14.10-13.11.2023. Mittauksen ajan pidemmän aikavälin takia kuvaaja on tiedotteen lopussa.

Myös koulun rakentamisen valmistelu on edennyt viime tiedotteen jälkeen.

Kunnanvaltuusto teki historiallisen päätöksen koulun rakentamisen päättämisestä 24.10.2023. Valtuusto päätti koulun rakentamisesta yksimielisesti. Valtuuston päätös saa lainvoiman kulu-
van kuun lopussa ja rakennuttajakonsultin Inmeco Oy:n kanssa on sovittu aloituspalaveri heti joulukuun alkuun. Palaverin jälkeen koulun rakentamisen suuntaviivat ja aikataulut tarkentuvat ja niistä tiedotetaan hankkeen edetessä säännöllisesti.

Lisäksi pieni muistutus kaikille näin talven lähestyessä ja pimeinä aikoina, muistakaa käyttää heijastinta, niitä löytää tarvittaessa myös Kyläkammarin terassin kaiteesta roikkumasta.

Mukavaa syksyn loppua ja talven alkua!



Kuva 1. (14.10-13.11.2023)

Kuvaajaan on merkattu vaakaviikoin **punaisella +/-0 Pa** raja-arvo, sekä **vihreällä + 5 Pa** raja-arvo ilmaisemaan alipaineen rajaa sekä tavoitteellista ylipaineistuksen rajaa.