

### **Yhtenäiskoulun ylipaineistaminen**

Mittausjakson aikana rakennuksen paine-ero on pääsääntöisesti pysytellyt seurantajaksolla tavoitearvon (+ 5 Pa) yläpuolella ja ulkolämpötilojen noustessa paine-erojen vaihtelu on pysynyt tasaisempana.

Rakennuksen paine-eromuutokset, mihin ei voida vaikuttaa, kuten tuulinen keli näin keväällä, ovat vaikuttaneet hetkellisesti paine-eroihin puolin ja toisin riippuen mm. tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

### **Uusi yhtenäiskoulu**

Tervon uuden koulun- ja kirjastorakennuksen hankinta on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Hankintailmoitus on jätetty HILMA-hankintasivustolle 18.4.2024 ja laskenta-aika tarjouksen jättämiselle on 23.5.2024 asti.

Saatujen tarjousten perusteella kunnanvaltuusto päättää KVR-urakoitsijan valinnasta kesäkuun lopun kokouksessa.

Hanke etenee päätöksenteon jälkeen suunnittelu ja rakennusluvan hakuvaiheeseen valtuuston päätöksen saatua lainvoiman heinä-elokuun vaihteessa. Tästä hanke etenee purkutyön aloittamiseen, jolloin koulun tontilla alkaa näkyä konkreettista toimintaa.

Ylipaineistamista ja kouluhanketta koskien lisätietoja voi pyytää kunnaninsinööriltä.





**Kuva 1.** (1.-30.4.2024)

Kuvaajaan on merkattu vaakaviikoin punaisella +/-0 Pa raja-arvo ilmaisemaan alipaineen rajaa rakennuksessa, sekä vihreällä + 5 Pa raja-arvo sekä tavoitteellista ylipaineistuksen rajaa.